

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Техобслуживание
котлов

«11» 10 2024 г.

с бескудас

Мы, ниже подписавшиеся:

представитель заказчика

Бескудас орта мектебі
(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице

Директор Токирбергенов Т.Б.
(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,

и представитель исполнителя: ТОО «TechPoshStroiService»

Коммерсант АБ

(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании видеонаблюдения.

УСТАНОВЛЕНО:

Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации.

Все котлы работают исправно. Нет замечаний.

(указать неисправности)

Выводы, предложения

Рекомендация: Необходимо установить манометр 0-10 КПа (в линию газа) для слежения давления газа.

Представитель заказчика

Ток

Токирбергенов Т.Б.
(подпись, Ф.И.О.)

Инженер ТОО «TechPoshStroiService»



Коммерсант АБ
(Ф.И.О., подпись)

«11» 10 2024 г.



KZ.P.05.1532
VERIFICATION
LABORATORY

ТОО "Метрологический центр Актобе", г.Актобе, Тел: 8-778-455-82-62
(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)
KZ.P.05.1532 от 01.07.2020 год
(номер аттестата аккредитации)

СЕРТИФИКАТ О ПОВЕРКЕ № HZ-09-3866558

Сигнализатор загазованности природным газом

(наименование средства измерений (эталоны))

Тип, обозначение: C3-1

заводской № B13 23838

Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, %НКПР - 10-20

(диапазон измерений средства измерений)

Изготовитель: ООО ПКФ СарГазКом, г. Саратов, Россия

Дата изготовления: 2021 год

Пользователь: КГУ "Средняя школа Бескудык", Актюбинская обл., Кобдинский р-н, с. Бескудык,
ул. Н.Терещенко,48

Поверка проведена в соответствии: (наименование и адрес)

Сигнализаторы загазованности природным газом C3-1. Методика поверки" приложение Г к
руководству по эксплуатации ЯБКУ.421453.001 РЭ.

(обозначение и наименование методики поверки)

с использованием следующих средств поверки: ПГС, БАММ, ВИТ-2, Ротаметр

(обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке)

На основании результатов поверки средство измерений (эталон) признано годным и допущено
к применению по классу ±5 %, разряду ----

Дата поверки " 16 " Сентября 2024 г. Действителен до " 16 " Сентября 2025 г.

Руководитель отдела (лаборатории) _____

Салихов А.А

инициалы, фамилия

Оттиск
поверительного
клейма

Поверитель _____

Зайырова К.Т.

инициалы, фамилия

СЛ: 3866558

ДКП: ЭЕ.ЭЭ



Б. рен
(газ аппарат)

АКТ № 003428
периодической проверки дымоходов
и вентканалов

Мы, нижеподписавшиеся : заказчик и инспектор ИП «Рауан Актюбгаз» произвели проверку дымовых и вентканалов на наличие тяги и отсутствие засорений исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов от каждой печи соответствие устройства и материалов требованиям в доме по адресу:

Бекмурза ул. И. Терещенко доме № 48 кв.
(населенный пункт)

Дымовые вентканалы пригодны к эксплуатации на день проверки

17 IX 2024 г. До 15 IV 2028 г.

Дымовые и ветканалы не могут быть допущены к эксплуатации по причине

Заказчик КТУ средняя школа
(фамилия, имя, отчество)

Инспектор Масеев А
(фамилия, имя, отчество)

Акт зарегистрирован « » 20 г. за №

Мастер участка :

